



**CENTRUM
NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY
PRZECIWPÓŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszkowskiego

05 - 420 Józefów koło Otwocka
ulica Nadwiślańska 213

Egz. Nr **4** dla **CNBOP-Bibl.**

ORZECZENIE Nr* **017** /** **BM-1** /*** **2000**

WYRÓB

**Profil okiennie-drzwiowy z PVC
System Brüggmann**

TYP

**Seria 700,
Euro'92 Golden Line,
AD/MD**

PRODUCENT

**Brüggmann Polska Sp. z o. o.
87-800 Włocławek, ul. Grondy 22
Brüggmann Frisoplast GmbH
26871 Papenburg, Am Deverhaven 4, Niemcy**

DYSTRYBUTOR
LUB DOSTAWCA

**Brüggmann Polska Sp. z o. o.
87-800 Włocławek, ul. Grondy 22
tel. 054 413 56 00 fax 054 41356 11**

OGÓLNE
DANE
TECHNICZNE

Materiał: twarde (nieplastyfikowane) PVC produkcji Brüggmann Frisoplast GmbH
26871 Papenburg, Am Deverhaven 4, Niemcy .

BADANE
PARAMETRY
LUB CECHY

**Określenie wskaźnika zapalności „i” oraz wskaźnika spalania „c”
wg PN-B-02874:1996**

*) kolejny numer orzeczenia wydanego w danym roku

**) symbol Zakładu CNBOP

***) dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano orzeczenie

**Wyniki badań
i ich interpretacja**

$i_{\text{śr}} = 0$ $c_{\text{śr}} = 0,09$

materiał niezapalny

wg PN-B-02874:1996, załącznik A

PODSTAWA WYDANIA ORZECZENIA:

Brüggmann Polska Sp. z o. o. 87-800 Włocławek, ul. Grondy 22,

(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy)

pismo z dnia 24.05.2000 r. Sprawozdanie z badań nr 389/BM-1/2000 z dnia 04.08.2000 r.

Badania wykonało laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

(numer i data opracowania sprawozdania z badania)

- certyfikat akredytacji Nr L/60/2/99 w zakresie badań okładzin, wykładzin ściennych i sufitowych oraz elementów wykończenia wnętrz.

DOKUMENTACJA IDENTYFIKUJĄCA WYRÓB:

Charakterystyka techniczna zamieszczona w piśmie zlecającym.

- U W A G I:**
1. Badanie wykonano zgodnie z PN-B-02874:1996
 2. Orzeczenie funkcjonuje łącznie ze sprawozdaniem z badań nr 389/BM-1/2000.
 3. Innych uwag brak.

Niniejsze orzeczenie może ulec zmianie lub unieważnieniu po przedstawieniu dowodów uzasadniających potrzebę wprowadzenia poprawek lub unieważnienia orzeczenia. Niniejsze orzeczenie traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w konstrukcji lub technologii wytwarzania wyrobu.

Niniejsze orzeczenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania od kompetentnego organu zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dystrybucję) ocenianego wyrobu.

KIEROWNIK
PRACOWNI

KIEROWNIK
ZAKŁADU

DYREKTOR

KIEROWNIK LABORATORIUM BM-1

Małgorzata Suhecka
st. kpt. inż. Małgorzata Suhecka

~~DYREKTOR~~
wz 1

Ryszard Szczygieł
mgr. dr inż. Ryszard Szczygieł

04 sierpnia 2000 r.
Józefów, dnia